

Утверждаю
Директор
МУП «Троицкая электросеть»
А.П. Воробьева

« 10 » июля 2020г.

АКТ

технического освидетельствования электроустановки с истекшим установленным нормативно-технической документацией сроком службы.

Наименование предприятия: МУП «Троицкая электросеть», г.Москва, г.о.Троицк.

Состав комиссии.

Председатель:	Главный инженер МУП «Троицкая электросеть»	Алексеев Е.В.
Члены комиссии:	Старший диспетчер МУП «Троицкая электросеть»	Кашаев Н.А.
	Начальник ПТО МУП «Троицкая электросеть»	Карнаухова Ж.В.
	Старший мастер МУП «Троицкая электросеть»	Чернышов А.Н.
	Генеральный директор ООО «ТСГ-ТРЕЙД»	Горохов Р.Ю.
	Представитель МТУ Ростехнадзора	<i>Жильников Е.В.</i>

Дата составления Акта « 10 » июля 2020 г.

- Общие сведения об электроустановке:
Полное наименование: **РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-521.**
Принадлежность: МУП «Троицкая электросеть».
Адрес: г.Москва, г.о.Троицк, ул. Октябрьский пр., дет. поликлиника
Руководитель эксплуатирующего подразделения, телефон, адрес: старший мастер МУП «Троицкая электросеть» Чернышов А.Н., т.8 (495)851-03-54.
Характеристика электроустановки: Силовое оборудование смонтировано в закрытых ячейках ЩО-70 -8шт.: четыре линейные, одна Уличное освещение, две вводные, одна секционная.
Год ввода в эксплуатацию – **1987 г.**
Режим работы оборудования: *загрузка до 21% от номинальной в зимнее время и до 9% в летнее время.*
Установленная мощность электрооборудования: **2 x 630 кВА.**
Техническое состояние электроустановки: *удовлетворительное.*
- Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по техническому освидетельствованию: *эксплуатационная документация, документация по проведению капитального и текущего ремонтов планово-предупредительных работ, отчеты о проведении испытаний, сведения об авариях, отключениях и инцидентах.*
- Группы в соответствии с Программой ТО: *сетевое электрооборудование сроком службы до 45 лет с нормальным режимом работы.*
- Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной программой по ТО: **силовое оборудование РУ-0/4кВ ТП-521 в технически исправном состоянии, но технологически устарело, не отвечает современным требованиям техники безопасности при эксплуатации и не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.**
- Заключение комиссии по допуску к эксплуатации: **электроустановка рекомендована к реконструкции.**
- Срок очередного технического освидетельствования: **2025 год.**

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Генеральный директор
ООО «ТСГ-ТРЕЙД»

Представитель
МТУ Ростехнадзора



<i>Алексеев</i> подпись	Алексеев Е.В.
<i>Кашаев</i> подпись	Кашаев Н.А.
<i>Карнаухова</i> подпись	Карнаухова Ж.В.
<i>Чернышов</i> подпись	Чернышов А.Н.
<i>Горохов</i> подпись	Горохов Р.Ю.
<i>Жильников</i> подпись	Жильников Е.В.