



АРХПРОЕКТ

Производственно-строительная компания

Юридический адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Троицкий бульвар, дом 6, помещение 21, ИНН/КПП 7723596211/775101001, Р/счет № 40702810700042001752 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, Корр./счет 30101810100000000787, БИК 044525787, Р/счет № 40702810524000001941 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» ПАО, г. Москва, Корр./счет 30101810500000000976, БИК 044525976, Тел: 8(495) 840-40-40

Исх. № 01/12-АУП
от 22.12.2020

Директору МУП
«Троицкая Электросеть»
Воробьевой А. П.

Алексеев СВ
рассыл. 1 пункт.

ПТО
на корректировку
ТЭ в свете с
увеличенной мощностью.

Уважаемая Альбина Павловна!

Прошу Вас рассмотреть возможность корректировки Технических условий на подключение, выданных в соответствии с Договором № тп/20-02-1 12 от 29.10.2020 .

1. Требуемая установленная мощность – 530 кВт;
2. Количество фидеров на ТП – 3;
3. Фидер №1 (Цех №1) – кабель 4х240 (алюминий), установленная мощность – 155 кВт, ток нагрузки – 250 А, коэффициент перегрузки – 1,25, автомат на вводной панели – 250х1,25 → 320 А, автоматический выключатель на фидере от ТП – 630 А;
4. Фидер №2 (Цех №2) – кабель 4х240 (алюминий), установленная мощность – 270 кВт, ток нагрузки – 450 А, коэффициент перегрузки – 1,25, автомат на вводной панели – 450х1,25 → 630 А, автоматический выключатель на фидере от ТП – 800 А;
5. Фидер №3 (АБК и проектируемый цех) – кабель 4х50 (алюминий), установленная мощность – 75 кВт, ток нагрузки – 125 А, коэффициент перегрузки – 1,25, автомат на вводной панели – 125х1,25 → 160 А, автоматический выключатель на фидере от ТП – 250 А;
6. Фидер №4 (Резерв) – автоматический выключатель на фидере от ТП – 250 А;

Генеральный директор
ООО «АРХПРОЕКТ»



Хоромин Д.Е.

Исп. Тележников А.В.
(903) 712-79-26

tan@azhpzo.ru

