

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МУП "Троицкая электросеть"  
 А.П.Воробьева




## АКТ обследования РУ-10кВ ТП-502 от 23 ноября 2020г.

Диспетчерск.наимен.объекта  
 (Напряжение,кВ)  
 Место расположения  
 Дата последнего ремонта  
 По состоянию на

ТП-502  
 10  
 г. Троицк ул. Солнечная (около д.4)

23 ноября 2020г

Инвентарн. номер	Протяжен. (м)	Год ввода	Балансовая ст-ть	Остаточная ст-ть	В том числе, материалы и электрооборудование				
					опоры (шт)	кабель(марка)	РУ-10кВ	РУ-0,4кВ	тр-р кВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1976					КСО-366		

**Перечень оборудования:** В РУ-10кВ установлено следующее оборудование: камеры КСО-366;

<b>Обследованном установлено:</b>	
<b>Характер повреждений</b>	
1. У всех выключателей нагрузки ВМП-10/630 выявлены следующие дефекты:	
Расстояние между подвижными и неподвижными главными контактами в момент замыкания дугогасительного контакта менее 4 мм (обгорание дугогасительного контакта);	
Сильный люфт блокировок валов выключателя и заземляющих ножей;	
Контакты, тяги, трущиеся поверхности и резьбовые соединения имеют механический износ.	
2. Разъединители РВ имеют сильный износ всех подвижных контактов, металлизацию опорных изоляторов и многочисленые оплавления ножей и неподвижных контактов.	

Перечень работ по восстановлению (предложения комиссии)	Перечень материалов для ремонта		
	Наименование (марка, тип)	Ед.изм.	Кол-во
1. Выполнить демонтаж камер КСО-366	Камера КСО-366	шт.	8
2. Выполнить монтаж камер КСО-393	Камера КСО-393	шт.	8

<b>Примечания</b>	Замена камер КСО-366 на камеры КСО-393 с ВМП-10/630 повысит надежность электроснабжения потребителей и безопасность обслуживания оборудования РУ-10кВ

<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:</b> ХАРАКТЕР РАБОТ ОТНОСИТСЯ К	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
---	----------------	--------------------	--------------------------------

Председатель                      Г.линженер

Члены комиссии:                Старший мастер

Старший диспетчер

Начальник ПТО

Бухгалтер I кат.







Е.В.Алексеев

А.Н. Чернышов

Н.А. Кашаев

Ж.В. Карнаухова

Н.Р.Урмаев