

*ПГО
в работу.
Альбина*



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Воздвиженка, 8/1, стр. 1, Москва, 125009
Телефон: (495) 957-93-02, факс: (495) 957-93-01, <http://www.mos.ru>
ОКПО 11252621, ОГРН 1127746568751, ИНН/КПП 7704812442/770401001

17.01.2020 № ДРНТ-2-153/0

на № _____ от _____

Директору
МУП «Троицкая электросеть»
А.П. Воробьевой

Уважаемая Альбина Павловна!

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2018 – 2021 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 31.07.2019 № 974–ПП, между МУП «Троицкая электросеть» и Департаментом развития новых территорий города Москвы (далее – Департамент) заключен договор № ТП/19-02-12 от 10.06.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2100 мест с подъездной дорогой в городском округе Троицк в городе Москве». В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза». В ходе прохождения экспертизы произошло перераспределение нагрузок в точках подключения, а именно:

- №1 – Авт.3 в яч.1 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-1, ввод-1) - 126,5 кВт;
- №2 – Авт.3 в яч.2 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-1, ввод-2) - 126,5 кВт;
- №3 – Авт.4 в яч.1 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-2, ввод-1) - 125 кВт;
- №4 – Авт.4 в яч.2 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-2, ввод-2) - 125 кВт;
- №5 – Авт.3 в яч.5 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-3, ввод-1) - 167,5 кВт;
- №6 – Авт.3 в яч.6 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-3, ввод-2) - 167,5 кВт;
- №7 – Авт.4 в яч.5 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-4, ввод-1) - 129 кВт;


МУП «Троицкая электросеть»
Вход. № 20-26
«20» 01 2020
подпись *Альбина Павловна*

- №8 – Авт.4 в яч.6 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-4, ввод-2) - 129 кВт;
- №9 – Авт.1 в яч.1 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-5, ввод-1) - 15,25 кВт;
- №10 – Авт.1 в яч.2 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ВРУ-5, ввод-2) - 15,25 кВт;
- №11 – Секция 1 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ШНО, ввод-1) - 4,25 кВт;
- №12 – Секция 2 РУ-0,4кВ вновь сооружаемой ТП (в напр. ШНО, ввод-2) - 4,25 кВт.

Учитывая изложенное, прошу Вас дать поручение соответствующим службам подготовить дополнительное соглашение с корректировкой нагрузок и направить в адрес Департамента.

1155

**Заместитель
руководителя Департамента**



Ф.М. Баркаев