



2. Измерения, проведённые приборами:

1. № № 2. п / п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная		
1.	Е6-24	4050	0,01МОм—9,99ГОм	3	21.11.18	20.11.19	АА5260077	Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской обл»
2.	БАММ-1	1817	80-106 кПа	0,2	21.11.18	20.11.19	АА5260090	Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской обл»
3.	ИВТМ-7	5605	20-60°C	3	21.11.18	20.11.19	АА5260091	Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской обл»
4.	ИВТМ-7	5605	10-98%	1,5	21.11.18	20.11.19	АА5260092	Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской обл»

Примечание: \_\_\_\_\_.

Заключение: Сопrotивление изоляции не соответствует требованиям ПУЭ и МЭК \_\_\_\_\_.

Испытания провели: Инженер по нал.

Техник

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ю.Б. Безновский

Е.С. Батаев

Протокол проверил: Гл. инженер

Е.В. Алексеев



Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электроизмерительной лаборатории. Исправления не допускаются.