

Утверждаю
Директор
МУП «Троицкая электросеть»
А.П. Воробьева
«10» июля 2020г.

АКТ

технического освидетельствования электроустановки с истекшим
установленным нормативно-технической документацией сроком службы.

Наименование предприятия: МУП «Троицкая электросеть», г.Москва, г.о.Троицк.

Состав комиссии.

Председатель:	Главный инженер МУП «Троицкая электросеть»	Алексеев Е.В.
Члены комиссии:	Старший диспетчер МУП «Троицкая электросеть»	Кашаев Н.А.
	Начальник ПТО МУП «Троицкая электросеть»	Карнаухова Ж.В.
	Старший мастер МУП «Троицкая электросеть»	Чернышов А.Н.
	Генеральный директор ООО «ТСГ-ТРЕЙД»	Горохов Р.Ю.
	Представитель МТУ Ростехнадзора	<i>Жульков Э.В.</i>

Дата составления Акта «10» июля 2020 г.

1. Общие сведения об электроустановке:

Полное наименование: **РУ-10кВ ТП-502.**

Принадлежность: **МУП «Троицкая электросеть».**

Адрес: **г.Москва, г.о.Троицк, ул. Солнечная д. 4.**

Руководитель эксплуатирующего подразделения, телефон, адрес: старший мастер МУП «Троицкая электросеть» Чернышов А.Н., т.8 (495)851-03-54.

Характеристика электроустановки: *Силовое оборудование смонтировано в закрытых ячейках: КСО-366 -10шт.*

Состав оборудования: ВН(А)з-10 -1шт., ВН(н)-10 -2шт., ВН(П)з-3шт, РВЗ-10 – 3шт., РВ-10 -1шт.

Оборудование эксплуатируется с 1976г.

Режим работы оборудования: загрузка 15% номинальной в зимнее время и 10 % в летнее время.

Техническое состояние электроустановки: удовлетворительное.

2. Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по техническому освидетельствованию:

эксплуатационная документация, документация по проведению капитального и текущего ремонтов, планово-предупредительных работ, отчеты о проведении испытаний, сведения об авариях, об отключениях и инцидентах.

3. Группы в соответствии с Программой ТО:

сетевое электрооборудование сроком службы до 45 лет с нормальным режимом работы.

4. Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной программой по ТО:

силовое оборудование РУ-10кВ ТП-502 пригодно к дальнейшей эксплуатации.

5. Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной программой по ТО:

силовое оборудование РУ-10кВ ТП-502:

- *пригодно к дальнейшей эксплуатации;*
- *в технически исправном состоянии, но технологически устарело, не отвечает современным требованиям техники безопасности при эксплуатации и не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.*

6. Заключение комиссии по допуску к эксплуатации: **электроустановка рекомендована к реконструкции.**

7. Срок очередного технического освидетельствования: **2023 г.**

Председатель комиссии:

Алексеев Е.В.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Члены комиссии:

Кашаев Н.А.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Карнаухова Ж.В.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Чернышов А.Н.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Генеральный директор
ООО «ТСГ-ТРЕЙД»



Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Представитель
МТУ Ростехнадзора

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Горохов Р.Ю.
подпись _____ Ф.И.О. _____