



Юридический адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Троицкий бульвар, дом 6, помещение 21, ИНН/КПП 7723596211/775101001, Р/счёт № 40702810700042001752 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, Корр/счёт 30101810100000000787, БИК 044525787, Р/счёт № 40702810524000001941 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» ПАО, г. Москва, Корр/счёт 30101810500000000976, БИК 044525976, Тел: 8(495) 840-40-40

Исх. № 01/12-АУП
от 23.12.2020

МТО
Для корректировки
Т. У.

Директору МУП
«Троицкая Электросеть»
Воробьевой А. П.

Уважаемая Альбина Павловна!

В наше письмо исх.№ 01/12-АУП от 22.12.2020 о корректировке Технических условий на подключение, выданных в соответствии с Договором № тп/20-02-112 от 29.10.2020 прошу внести следующие изменения:

1. Мощность присоединяемых и ранее присоединенных потребителей электроэнергии составляет 530 кВт при напряжении 0,4 кВ, в том числе:


- ВРУ-0,4кВ (Цех №1) – 155 кВт;
- ВРУ-0,4кВ (Цех №2) – 270 кВт;
- ВРУ-0,4кВ (АБК) – 75 кВт;
- ВРУ-0,4кВ (Резерв) – 30 кВт.

с распределением по точкам присоединения:

- точка присоединения 1 в направлении ВРУ-0,4кВ (Цех №1) Ввод №1 – 77,5 кВт;
- точка присоединения 2 в направлении ВРУ-0,4кВ (Цех №1) Ввод №2 – 77,5 кВт;
- точка присоединения 3 в направлении ВРУ-0,4кВ (Цех №2) Ввод №1 – 135 кВт;
- точка присоединения 4 в направлении ВРУ-0,4кВ (Цех №2) Ввод №2 – 135 кВт;
- точка присоединения 5 в направлении ВРУ-0,4кВ (АБК) Ввод №1 – 37,5 кВт;
- точка присоединения 6 в направлении ВРУ-0,4кВ (АБК) Ввод №2 – 37,5 кВт;
- точка присоединения 7 в направлении ВРУ-0,4кВ (Резерв) Ввод №1 – 15 кВт;
- точка присоединения 8 в направлении ВРУ-0,4кВ (Резерв) Ввод №2 – 15 кВт;

Этап (очередь) строительства	Планируемый срок проектирования энергопринимающего устройства (месяц, год)	Планируемый срок введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию (месяц, год)	Максимальная мощность энергопринимающего устройства (кВт)	Категория надежности
1	05.2021г.	06.2021г.	530	II

Генеральный директор
ООО «АРХПРОЕКТ»



Хоромин Д.Е.

