

Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг МУП "Троицкая электросеть" на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	1257
1.1	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	1257
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	2131
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (P_{saidi}), час.	11,28
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (P_{saifi}), шт.	0,307

Директор

Воробьева А.П.