

2015 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
7	Август	05.08.15- 06.08.15. 27.08.15. 28.08.15- 30.08.15.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-549 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 2.Замена кабельных эпоксидных муфт на термоусаживаемые в ТП-524 РУ-10кВ. 3.Капитальный ремонт оборудования ТП-548 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2 1 2	Выполнено. Выполнено. Выполнено.	Отключений абонентов не требуется.