

2017 год

| <b>№ п/п</b> | <b>Месяц</b> | <b>Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта</b> | <b>Наименование работ (объекта)</b>   | <b>Плановое количество</b> | <b>Статус</b> | <b>Плановые отключения</b> |
|--------------|--------------|--|---|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 1            | Январь       | 12.01.17.                                      | 1.Капитальный ремонт замена кабельных эпоксидных муфт в ТП-549 РУ-10кВ на термоусаживаемые. | 1                          | Выполнено.    | Не требуется.              |