

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Август 2015 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	Октябрьский пр-т ж/д 7;9;11;13;15;17 - по одному вводу. Детская поликлиника - по одному вводу. ЦТП Д-3 - по одному вводу.	Жилые дома Здравоохранение МУП «Троицктеплоэнерго»	С 01.08.15-17:43 До 01.08.15-18:25	42мин	Пробой К/Л 10кВ РП-35 к ТП-522 в целом месте.	Выполнены оперативные переключения
2	Микрорайон «А»; «Б»; «В», ул. Промышленная Очистные сооружения- отключение по одному вводу.	Жилые дома, организации.	С 21.08.15-01:00 До 21.08.15-01:40	40 мин	По сообщению деж. ОВБ отключение в ПС727 «Лебедево» секции 1 ^Б Фид-ра №27,15,19	Восстановление напряжения в ПС727 «Лебедево» секции 1 ^Б на фидерах № 27,15,19 в направлении г.о Троицк
3	Октябрьский пр-т ж/д 11;15;17 - по одному вводу. ЦТП Д-3 - по одному вводу. Курочкина д.15;17;19 КНС -31- по одному вводу. КИЗ «Высота» - по одному вводу.	Жилые дома МУП «Троицктеплоэнерго» Жилые дома Мосводоканал Жилые дома- КИЗ «Высота»	С 21.08.15-05:00 До 21.08.15-06:00	1 час	Пробой К/Л 10 кВ ТП559 яч.4 к ТП 524 яч.3 в целом месте.	Выполнены оперативные переключения

Исполнитель

Н.А. Кашаев