

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Декабрь 2015 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	<b>По одному вводу Мик-он «В»</b> д.30; 31;32;33;34;29;39;37;38; 40;41; Дет. сад №7; ООО «Триада»; Фитнес клуб; маг-н «5»; ЦТП-45. Полностью частный сектор ул. Мичуринская Учительский проезд, маг-н ИП Плиева; малый рынок; павильоны у остановки.	Жилые дома, ЦТП МУП «Троицктеплоэнерго». Детский сад. Магазины.	С 14.12.15г-22:56 До 14.12.15г-23:36	40 мин.	Пробой концевой муфты 10 кВ в ТП-505,РУ-10кВ, яч.8.	Выполнены оперативные переключения.
2	<b>По одному вводу</b> Сиреневый бульвар д.6;11;15.	Жилые дома.	С 22.12.15-16:10 До 22.12.15-16:40	30 мин	Механическое поврежд-е к/л 10 кВ ТП 518 к ТП 572 строителями СБ-Сервис	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54