

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Ноябрь 2015 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	По одному вводу Мик-он «В» д.5,6,7,8,9,18,19,20, 21,ул.Курочкина 11, В-50, В-52 Спорт Школа, Школа 2, Котельная 13,ЦТП-22.	Жилые дома, Управления образования, МОСВОДОКАНАЛ, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».	С 15.11.15-22:15 До 15.11.15-22:40	25 мин	Пробой К/Л 10кВ ТП-506 к ТП-544 в целом месте.	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54