

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Октябрь 2015 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	ИЗМИРАН Калужское шоссе, 4	Федеральное Государственное учреждение.	с 09.10.15-13:50 до 09.10.15-14:30	40мин	Механическое повреждение К/Л 6 кВ РП 38 к ТП 1225, при проведении земляных работ «СМП-1».	Выполнены оперативные переключения.
2	По одному вводу Сан.№20 , кооп «Лето», ООО «Дуплет», ДК «Академический», По одному вводу Центр Реабилитации.	Департамент здравоохранения г.Москвы, жилые дома, ЦР Минздрава России.	с 15.10.15-15:00 до 15.10.15-15:50	50 мин	Механическое повреждение к/л 10 кВ ТП 529 -ТП 550, при проведении земляных работ фирмой «Строй техснаб» на ул.Новая.	Выполнены оперативные переключения.
3	По одному вводу Мик-он «В» д.49,57,14,1,2,3,51,54 ,52,50,8,9,5, Спорт Школа, Школа 6, Котельная 13,ЦТП-13, КНС Т-60, КНС-31, ул.Курочкина 17,19.	Жилые дома, Управления образования, МОСВОДОКАНАЛ, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».	с 21.10.15-10:10 до 21.10.15-10:35	25 мин	Механическое повреждение к/л 10 кВ ТП 520 -ТП 524 и ТП 522-ТП 559 ,при проведении земляных работ «Водоканал».	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54