

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за июнь 2015 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	Микрорайон «В» РП37. Жилые дома- по одному вводу. ЦТП-13,39,56- по одному вводу. КНС -31, водозабор- по одному вводу. Детский сад №7,8.	Жилые дома- по одному вводу. ЦТП-13,39,56- по одному вводу. КНС -31- по одному вводу. Детский сад. Водозабор.	С 09.06.15 - 10:58 до 09.06.15 - 11:33	35мин	Повреждение к/л-10 кВ РП 37 к ТП-524 работниками «ТроицкТеплоЭнерго» при проведении земляных работ.	Выполнены оперативные переключения

Исполнитель

Н.А. Кашаев