

## Отклонения в сетях 10,6,0,4кВ

№	наименование оборудования	заявитель	Дата, время отключения включения	период отключения	Дата, время включения в раб. восстан. оборуд.	6 10кВ	0,4 кВ	Причина неисправности
1	РП-36, РУ-10кВ,яч 17	абоненты	06.01.15 - 07:00 06.01.15 - 07:33	33 мин	12.01.15 -16:30 н/д 1 бр. Бубенникова	Х		ТП-549,РУ-10кВ, повреждение концевой муфты к Т-2
2	РП-39, РУ-10кВ,яч 8	абоненты	24.01.15 - 06:55 24.01.15 - 08:15	1час 20 мин	24.01.15 - 08:15	Х		Отключение ВВ к Тр-ру по не выясненной причине.
3	РП-40, РУ-6кВ,яч 3	Сотрудник ЮЭС	24.01.15 - 12:26			Х		Пробой ВВ К/Л от РП-40 к ТП-7 фабрики. К/Л собственность абонента
4	РП-34, РУ-10 кВ,яч10 Фид.29	абоненты	28.01.15 - 15:25 28.01.15 - 17:05	20мин. Абонентов ТП-540 1час 40 мин	03.02.15 -14:15 н/д нет данных	Х		Повреждение ВВ К/Л от ТП-540 к ТП-529 при производстве земляных работ при прокладке газопровода на ул. Пляжная
5	РП-36, РУ-10кВ,яч 9 к ТП-503	абоненты	16.03.15 - 11:30 16.03.15 - 12:05	35 мин	18.03.15 -16:10 н/д 53 бр. Барышева А.А.	Х		Пробой К/Л 10 кВ ТП 536 -ТП 509
6	РП-38, РУ-6кВ,яч 4 к ТП-511	абоненты	01.04.15 - 01:31 01.04.15 - 02:38	1 час 7 мин		Х		Пробой К/Л 6 кВ РП 38 -ТП 511
7	ТП-537, РУ-10кВ,яч 1	абоненты	22.04.15 - 16:55 22.04.15 - 20:00	3 часа 5 мин	23.04.15 - 09:45 к/л перевод-н в яч.2 яч.1 ВН не исправен	Х		ТП-537, РУ-10кВ,яч 1 повреждение ВН в следствии термического воздействия
8	РП-34, РУ-10 кВ,яч15 к ТП-565	абоненты	28.04.15 - 01:15 28.04.15 - 02:15	1 час	06.05.15 -16:00 н/д 84 бр. Барышева А.А.	Х		Пробой К/Л 10 кВ ТП 563 -ТП 564
9	РП-39, РУ-10кВ,яч 7	абоненты	17.05.15 - 14:00 17.05.15 - 14:50	50 мин	22.05.15 -15:15 н/д 97 бр. Бубенникова	Х		Пробой К/Л 10 кВ ТП 528 -ТП 548

10	ТП-510, РУ-0,4кВ,пан 5 руб 1	абоненты	22.05.15 - 21:30 22.05.15 - 22:40	1 час 10мин	11.06.15 12:00 н/д 117 бр. Барышева А.А.Вкл.15.06.2015г		Х	Пробой К/Л 0,4 кВ ТП 510 –Школьная д.9
11	ТП-516, РУ-0,4кВ,пан 1 руб 2	абоненты	22.05.15 - 22:40	нет	28.05.15 -00:00 н/д 104 бр. Барышева А.А.		Х	Пробой К/Л 0,4 кВ ТП 516 –Д/С №5
12	РП-37, РУ-10 кВ, яч15 фид.25	абоненты	09.06.15 - 10:58 09.06.15 - 11:33	35 мин	11.06.15 -09:40 н/д 115 бр. Барышева А.А.		Х	Механическое повреждение К/Л 10 кВ РП 37к -ТП 524,при проведении земляных работ «Теплоэнэрго».
13	РП-34, РУ-10 кВ,яч15 к ТП- 565	абоненты	27.06.15 - 06:37 27.06.15 - 07:50	1час 13мин	29.06.15 -14:17 н/д 132 бр. Суркова		Х	Пробой изоляторов на 1 секции шин
14	РП-37, РУ-10 кВ, яч2, 10	абоненты	27.06.15 - 07:55 27.06.15 - 09:00	1час 5мин	09.07.15 -14:40 н/д 140 бр. Бубенникова		Х	Пробой К/Л 10 кВ ТП 507яч.4 -ТП 526 в целом месте
15	Ул. Центральная д.2/5		21.07.15 - 19:31 21.07.15 - 21:00	1час	Устранено при выезде.		Х	Неисправность в разделки в жимах.
16	РП-35,РУ-10кв,яч2	абоненты	01.08.15-17:43 01.08.15-18:25	42мин	н/д		Х	Пробой К/Л 10КВ РП-35-ТП-522яч.6
17	РП-36,РУ-10кв,яч12,Ф-15 РП-35,РУ-10кв,яч10,Ф-27 РП-39,РУ-10кв,яч5,Ф-19 РП-41,РУ-10кв,яч7,Ф-27	абоненты	21.08.15-01:00 21.08.15-01:40	40 мин	20.08.15-01:40 Напряжение на фидерах восстановлено от ПС 727		Х	По сообщению деж. ОВБ отключение в ПС727 «Лебедево» секции 1 <sup>Б</sup> Фид-ра №27,15,19
18	РП-36,РУ-10кв,яч5 ВВ в стороню ТП-522	абоненты	21.08.15-05:00	1 час	25.08.15 -14:20 н/д 178 бр. Барышева А.А.		Х	Пробой К/Л 10 кВ ТП 559яч.4 -ТП 524яч.3 в целом месте.
19	РП-38, РУ-6кВ,яч 11 к ТП- 1225	абоненты	09.10.15-13:50 09.10.15-14:30	40 мин	12.10.15 -15:36 н/д 238 бр. Барышева А.А.		Х	Механическое повреждение К/Л 6 кВ РП 38 к -ТП 1225,при проведении земляных работ «СМП-1».

20	РП-34, РУ-10 кВ,яч3, 15 к ТП-529	абоненты	15.10.15-15:00 15.10.15-15:50	50 мин	26.10.15г-10:20 н/д 260 бр. Барышева А.А.	Х		Механическое повреждение К/Л 10 кВ ТП 529 -ТП 550,при проведении земляных работ «Строй тех снаб».
21	РП-37, РУ-10 кВ, яч 10	абоненты	21.10.15-10:10 21.10.15-10:35	25 мин	22.10.15 -14:40 н/д 257 бр. Барышева А.А. 23.10.15 -14:20 н/д 263 бр. Бубенникова	Х		Механическое повреждение К/Л 10 кВ ТП 520 -ТП 524 и ТП 522-ТП 559 ,при проведении земляных работ «Водоканал»
22	ТП-538, РУ-0,4кВ,пан 3 руб 3	абоненты	04.11.15-06:10 04.11.15-06:50	40 мин	11.11.15 15:00 н/д 286 бр. Бубенникова		Х	Пробой К/Л 0,4 кВ ТП 522 –Октябрьский пр-т д.27
23	РП-38, РУ-6кВ,яч 8 к ТП- 1162	АСТ	08.11.15-10:07 08.11.15-11:36	1 час 29 мин	н/д 302 бр. Бубенникова 24.11.15г к/л включ.30.11.15	Х		Пробой К/Л 6 кВ РП 38 -ТП 1162
24	РП-40, РУ-6кВ,яч 11 ввод Ф23	АСТ	08.11.15-10:07 08.11.15-11:47	1 час 40 мин	21.11.15-17:39	Х		Пробой К/Л 6 кВ РП 40 – к Фабрике
25	РП-36, РУ-10кВ,яч 4 к ТП- 520	абоненты	15.11.15-22:15 15.11.15-22:50	35 мин	01.12.15 15:10 н/д 303 бр. Барышева	Х		Пробой К/Л 10кВ ТП-506 к ТП-544
26	РП-37, РУ-10 кВ, яч 13	АСТ	14.12.15-22:56 15.12.15-00:10	1 час 14 мин	16.12.15 16:10 н/д 316 бр. Натрасенюка	Х		Пробой концевой муфты 10кВ ТП-505,РУ-10кВ,яч.8
27	РП-36, РУ-10кВ,яч 6 к ТП- 518	абоненты	22.12.15-16:10 22.12.15-16:40	30 мин	29.12.15 -16:15 н/д 321 бр. Бубенникова	Х		Механическое повреждение К/Л 10 кВ ТП 518 к -ТП 572

Итого: кол-во отключений 27 шт.

Время отключений: силовых тр-ов 22 часа 48 мин  
линий 0,4 кВ 2 часа 50 мин