

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за май 2015 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	Микрорайон «А» Ул. Школьная д.9	Жилой дом	С 22.05.15 - 21:30 До 22.05.15 - 22:30	1 час	Повреждение в целом месте к/л-0.4 кВ РП 510 к ВРУ- Школьная д.9	Выполнены оперативные переключения
2	Микрорайон «В» РП37. Жилые дома- <b>по одному вводу.</b> ЦТП-13,39,56- <b>по одному вводу.</b> КНС -31, водозабор- <b>по одному вводу.</b> Детский сад №7,8.	Жилые дома- <b>по одному вводу.</b> ЦТП-13,39,56- <b>по одному вводу.</b> КНС -31- <b>по одному вводу.</b> Детский сад. Водозабор.	С 09.06.15 - 10:58 до 09.06.15 - 11:33	35мин	Повреждение к/л-10 кВ РП 37 к ТП-524 работниками «ТроицкТеплоЭнерго» при проведении земляных работ.	Выполнены оперативные переключения

Исполнитель

Н.А. Кашаев