

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Октябрь 2016 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	По одному вводу ул. Солнечная д.2,4,6,8,10,12,14;Центральная д.18.26,30/1,30/2; ЦТП-50; ЦТП-15; Дет.сад №2; КНС; маг. АЛМИ; ТИСНУМ. ГСК-8М,18.Полное отключение-павильоны хозтовары; ресторан «Пикник на обочине»	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», магазин, Мосводоканал.	с 02.10.16 15:03 по 02.10.16 15:43	40 мин	ТП 502,РУ-10кВ, яч. 8 пробой концевой муфты	Выполнены оперативные переключения.
2	По одному вводу Центральный рынок; КНС.	Рынок, Мосводоканал.	с 20.10.16 11:20 по 20.10.16 11:30	10 мин.	Повреждение строителями. к/л 6 кВ РП 38 -ТП 512, при реконструкции дороги на ул. Лесная д.4	Выполнены оперативные переключения.
3	По одному вводу частично Мик-он А,Б,В, Д, Мик-он Солнечный. Ул. Центральная,д 14,14 ^А ,12 ^А ,22,16. Поликлиника, Администрация,	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Аптеки, Мосводоканал, магазины.	с 26.10.16 17:30 по 26.10.16 18:11	41мин	Пробой к/л 10 кВ РП34 -РП 35 в следствии механического повреждения, ранее проводимых земляных работ.	Выполнены оперативные переключения.

	<p>Дет.сад №6. Мик-н «К» частично частный сектор. Окт. пр-т. д.11,13,15,17. Троицкий б-р, ул. Лесная. ул.Новая, ДКС №20.</p>					
4	<p>По одному вводу частично Мик-н «К» частично, ул Центральная, дом 14,14^А,12^А,22,16. Поликлиника, Администрация, Дет.сад №6. Торгово офисный центр 42км, автосервис.</p>	<p>Администрация, поликлиника, жилые дома-частный сектор, Управления образования.</p>	<p>26.10.16 18:20 26.10.16 20:40</p>	<p>40 мин.</p>	<p>Пробой к/л 10 кВ ТП577 к ТП541в следствии механического повреждения, ранее проводимых земляных работ.</p>	<p>Выполнены оперативные переключения.</p>

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54