

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Апрель 2016 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	По одному вводу частично Мик-он «В» Школа 6, ЦТП Е-39, Ул. Текстильщиков д.1; д.3 к.1; д.4;6;8;ул. Парковый переулок д.1,3;5,Фабричная площадь д.5; Центр Реабилитации; Очистные сооружения 36 км. Сан.№20, кооп «Лето», ООО «Дуплет», ДК «Академический»	Жилые дома, Управления образования, ОАО ТРОИЦКАЯ камвольная фабрика. МОСВОДОКАНАЛ, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».	С 05.04.16 10:06 До 05.04.16 10:27	21 мин	Повреждение строителями ООО «АльмакорГрупп» Фид.№29 на 38 км.	Выполнены оперативные переключения.
2	По одному вводу частично Мик-он «Б,К» Октябрьский пр-т, ул Центральная, Солнечная, Курочкина, Сиреневый б-р, ЦТП, Храм, Дет.сад №3, Детская больница, больница РАН	Жилые дома, Управления образования, ОАО МОСВОДОКАНАЛ, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Управление здравоохранения	С 12.04.16 05:10 До 12.04.16 06:00	50 мин	Пробой К/Л 10 кВ РП 36 -ТП 501	Выполнены оперативные переключения.

3	По одному вводу частично Мик-он «Б,К» Октябрьский пр-т, ул Центральная, Солнечная, Курочкина, Сиреневый б-р, ЦТП, Храм, Дет.сад №3, Детская больница, больница РАН	Жилые дома, Управления образования, ОАО МОСВОДОКАНАЛ, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Управление здравоохранения	С 28.04.16 16:22 До 28.04.16 17:00	38 мин	Пробой К/Л 10 кВ РП 36 -ТП 523	Выполнены оперативные переключения.
---	---	---	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------------------------------

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54