

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за февраль 2016 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	<b>По одному вводу</b> Центр Реабилитации; Очистные сооружения 36 км.	ЦР Минздрава России. ОАО ТРОИЦКАЯ камвольная фабрика.	С 15.02.16 04:43 До 15.02.16 05:33	50 мин	Пробой разрядника на опоре В/Л-10кВ.	Выполнены оперативные переключения.
2	<b>По одному вводу частично Мик-он «В»</b> Школа 6, ЦТП Е-39, Ул. Текстильщиков д.1;д.3 к.1; д.4;6;8;ул. Парковый переулок д.1,3;5,Фабричная площадь д.5; Центр Реабилитации; Очистные сооружения 36 км. Сан.№20, кооп «Лето», ООО «Дуплет», ДК «Академический»	Жилые дома, Управления образования, ОАО ТРОИЦКАЯ камвольная фабрика. МОСВОДОКАНАЛ, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».	С 18.02.16 16:30 До 18.02.16 16:50	20 мин	Повреждение строителями ООО «АльмакорГрупп» Фид.№29 на 38 км.	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54