

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за июль 2016 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	По одному вводу частично Мик-он Б ул Центральная, д 28,18,20,26. Дет.сад №2,№3. Сиреневый б-р 6,7,8,10,11,15.Солнечная д.8,10,12,14. Маг-н Алми, Аптека. ЦТП-15,17. Мик-н «К» частично частный сектор. Ул. Курочкина д.15,Окт. П-т д.11.	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Аптека. Мосводоканал.	с 01.07.16 13:30 до 01.07.16 13:50	20мин.	Повреждение строителями к/л 10 кВ п/ст 727 -РП 36 фид.4, при проведения строителями земляных работ на территории ИЯИ.	Выполнены оперативные переключения.
2	По одному вводу частично Мик-он А, Д. ул Центральная, д 14,14 ^А ,12 ^А ,22,16. Поликлиника, Администрация, Дет.сад №6. Мик-н «К» частично частный сектор. Окт. пр-т. д.11,13,15,17. Троицкий б-р,ул. Ул. Лесная.	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Мосводоканал. Частный сектор.	с 07.07.16 01:45 до 07.07.16 03:25-06:43	1 час 40 мин	Пробой К/Л 10 кВ ТП 509 -ТП 536(целом месте). РП-35 -ТП 522-в мете проводимых ранее земляных работ Мосводоканалом.	Выполнены оперативные переключения.

3	По одному вводу частично Мик-он А,Б,В, Д	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Аптеки, Мосводоканал, Аптеки, магазины.	с 11.07.16 23:00 до11.07.16 23:50	50 мин	Пробой К/Л 10 кВ п/ст 377 -РП 34 фид. №14 в коллекторе в следствии плохих условий эксплуатации, кабель находится в воде.	Выполнены оперативные переключения.
4	По одному вводу частично Мик-он А,Б,В, Д. Мик-он Солнечный.	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Аптеки, Мосводоканал, Аптеки, магазины.	с 19.07.16 14:15 до19.07.16 14:50	35 мин	п/ст 377 аварийное отключение секции	Выполнены оперативные переключения.
5	Мик-он «Сосны», Москомимущество, ул. Лесхозная, ООО Олеся, автосервис, производство акриловых ванн. По одному вводу зд. Полиции, институт СКБ.	Частный сектор. Москомимущество. Магазин. РАН.	с 21.07.16 18:00 до21.07.16 18:37	37 мин	Пробой К/Л 6 кВ ТП 515-ТП 1162	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54