

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за июнь 2016 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	По одному вводу частично Мик-он Б ул Центральная, д 28,18,20,26. Дет.сад №2,№3. Сиреневый б-р 6,7,8,10,11,15. Маг-н Алми, Аптека. ЦТП-15,17. Мик-н «К» частично частный сектор	Жилые дома, Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Аптека. Мосводоканал	С 16.06.16 13:50 До 16.06.16 15:00	1 час 10 мин	Механическое повреждение К/л 10 кВ ТП509 -ТП 536 во время проведения земляных работ по реконструкции Калужского шоссе организацией ЗАО «Шоссе».	Выполнены оперативные переключения.
2	По одному вводу частично Мик-он «Б» Ул. Солнечная д.2,4,6,8,10,12,14. Ул. Центральная д.30/1,30/2. ЦТП-61, КНС-27. Маг-н Алми, ТИСНУМ. Ул. Центральная 18,20,26.ЦТП-15, Дет.сад №2, маг-н АЛМИ, Пикник на обочине. Павильоны от ТП-509.	Жилые дома, институт, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Управления образования, Мосводоканал	С 19.06.16 08:40 До 19.06.16 10:10	1ч. 30 мин.	Пробой к/л-10кв ТП501 к ТП-525 в целом месте.	Выполнены оперативные переключения.

3	По одному вводу частично Мик-он «Д» - Окт. П-т 20,19,19^а, частично частный сектор ул. Бол.Окт.ул. Лесная, мик-н Солнечный, мик-н «Б».	Жилые дома, институт,	С 28.06.16 14:07 До 28.06.16 14:50	33мин	Пробой к/л 10 кВ ТП 516 -ТП 517 после проведенных земляных работ сторонней организацией.	Выполнены оперативные переключения.
4	Полное отключение 15:20 школы искусств им Глинки, приемного центра ИЗМИРАН, Бани.	Управления образования.	С 28.06.16 15:20 До 28.06.16 15:33	13 мин	Причина – отказ оборудования в ТП-516 РУ-10кВ	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель

Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54