


Сведения об авариях 2017г.

Отчетный период 2014г.	Количество аварий			
	Отказ оборудования	Несанкционированные работы сторонними организациями (механические повреждения)	Отключение центров питания ОАО МОЭСК	ИТОГО
1 квартал	2	–	–	2
2 квартал	3	1	1	5
3 квартал	3	2	–	5
4 квартал	1	1	–	2
ИТОГО	9	4	1	14

Перерыв в электроснабжении абонентов после каждого отключения не превышал одного часа. Восстановление электроснабжения абонентов проводилось путем оперативных переключений. Вышедшее оборудование из строя полностью восстановлено и на данный момент находится в рабочем состоянии.

Директор МУП «Троицкая электросеть»



А.П. Воробьева