

Замер нагрузок 21.06.2017г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	229	234	204	213	182		22%	19:00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	232	233	281	242	253		28%	19:00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	230	233	231	154	108	114		9%	18:00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	228	229	227	337	380	331		24%	18:00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	228	226	179	182	239		22%	22:00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	230	224	140	119	151		15%	22:00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	235	237	235	68	41	48		9%	7:00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	235	237	235	27	22	35		5%	7:00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	232	232	233	307	306	282		21%	12:00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	230	229	230	449	439	303		28%	12:00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	221	222	226	15	0	0		2%	20:30	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	230	230	233	114	154	130		9%	19:00	
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	221	223	230	302	372	272		35%	19:00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	227	228	228	163	175	154		28%	22:00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	228	232	224	209	149	188		32%	22:00	
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	234	239	234	263	232	225		42%	19:00	
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	236	237	235	216	207	187		22%	19:00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	231	231	227	209	199		23%	19:00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	233	227	282	203	254		27%	19:00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	230	231	227	195	196		23%	20:00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	224	231	149	192	112		17%	20:00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	226	225	256	260	306		30%	20:00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	225	219	292	364	349		37%	20:00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	232	234	232	155	173	197		30%	22:00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	227	229	232	177	151	152		28%	22:00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	226	227	160	220	160		20%	22:00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	228	228	260	260	240		28%	22:00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	228	233	229	137	137	313		34%	21:00	
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	238	236	235	40	56	38		8%	21:00	

Замер нагрузок 21.06.2017г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	237	235	241	214	205		38%	22:00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	233	233	162	79	169		24%	22:00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	228	229	229	177	178	162		19%	18:00	
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	228	224	229	341	397	389		41%	18:00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	223	227	130	159	169		26%	22:00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	228	228	78	81	78		14%	22:00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	232	233	232	7	7	9		1%	20:00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	232	234	234	60	49	53		9%	20:00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	224	224	223	280	258	287		30%	17:00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	232	228	227	304	230	338		32%	17:00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	231	243	240	147	127	106		35%	23:00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	235	229	237	43	66	60		16%	23:00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	239	235	223	14	48	52		10%	22:00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	234	232	229	78	101	87		15%	22:00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	226	233	156	192	156		29%	15:00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	227	227	192	180	180		32%	15:00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	223	235	228	245	167	167		33%	13:00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	231	237	122	128	73		19%	13:00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	244	239	471	338	369		43%	20:00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	240	237	233	210	212	283		26%	20:00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	232	226	237	214	235		25%	21:00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	231	235	339	428	430		44%	21:00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	236	219	136	123	165		16%	22:00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	242	237	176	161	213		20%	22:00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	242	236	235	137	222	172		19%	21:00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	229	237	236	238	82	79	64		33%	21:00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	225	243	256	264		28%	18:00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	232	229	157	166	199		19%	18:00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	230	229	57	55	60		6%	14:00	
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	228	225	282	293	294		32%	14:00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	228	228	230	231	212		39%	20:00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	230	231	8	9	12		2%	20:00	

Замер нагрузок 21.06.2017г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	225	223	679	670	669		116%	19:00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	239	238	1	0	0		0%	19:00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	231	225	56	61	98		8%	12:00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	229	216	199	232		24%	12:00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	227	228	180	180	160		19%	22:00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	228	227	200	180	180		21%	22:00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	227	228	228	18	27	9		5%	20:00	
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	236	233	96	48	96		14%	22:00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	233	226	204	204	216		36%	22:00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	228	232	132	96	96		19%	22:00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	229	229	60	48	60		10%	22:00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	239	240	238	10	11	23		4%	22:00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	228	229	216	209	208		37%	22:00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	231	233	31	58	40		7%	22:00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	236	236	235	37	28	37		6%	21:00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	238	235	235	177	167	204		51%	15:00	
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	231	233	236	38	32	19		8%	15:00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	222	228	153	161	120		25%	22:00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	216	232	111	126	12		14%	22:00	
ТП-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	238	233	47	45	52		5%	20:00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	244	240	240	123	130	105		21%	20:00	
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	235	230	158	131	161		26%	21:00	
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	232	227	113	172	167		17%	22:00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	231	226	186	181	231		22%	22:00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	226	223	10	12	40		6%	21:00	
ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	238	235	238	87	102	90		26%	21:00	
ТП-540	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	232	235	105	112	85		17%		
ТП-540	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	235	234	128	105	112		20%		
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	245	208	232	62	140	37		34%		
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	238	237	229	0	9	0		2%		
ТП-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	239	238	239	118	120	90		12%		

ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	227	228	198	180	198		33%		
ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	224	227	229	86	50	50		11%		
Замер нагрузок 21.06.2017г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	231	235	180	220	200		22%		
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	230	232	60	80	80		8%		
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	234	220	100	140	180		24%		
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		Нарп.На T-1
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	230	219	156	216	240		35%		
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нарп. На T-1
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	231	232	230	81	78	79		22%		
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	225	225	226	64	70	60		18%		
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	230	231	58	68	47		6%		
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	229	231	93	96	84		10%		
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	231	240	60	132	72		15%		
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	235	234	36	36	24		6%		
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	237	234	36	60	84		10%		
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	243	241	60	36	60		9%		
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	232	229	225	64	48	72		17%		
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	231	232	229	56	32	48		13%		
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	231	231	231	9	14	10		2%		
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	236	233	237	101	94	89		26%		
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	231	233	234	0	15	0		1%		
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	238	243	132	44	70		14%		
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распор.
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	241	240	236	105	86	114		28%		
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	229	29	28	30		3%		
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	229	228	107	76	118		11%		
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	229	234	104	70	67		14%		
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	229	230	182	186	187		32%		
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	229	228	107	76	118		0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	233	241	214	296	195		21%		
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	232	231	56	48	37		8%		
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	230	233	116	108	81		18%		откл. по распор.
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	233	231	199	162	228		22%		

ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	229	228	155	119	164		16%		
Замер нагрузок 21.06.2017г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	228	231	60	60	30		5%		
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	228	229	120	90	120		12%		
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	225	225	120	90	120		12%		
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	224	220	180	120	180		18%		
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	234	230	150	90	120		13%		
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	230	230	150	150	90		14%		
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	238	230	236	103	120	108		12%		
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	221	230	230	36	43	19		14%		
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	236	237	236	175	191	173		12%		
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	228	229	229	29	46	34		3%		
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	235	235	234	10	15	10		3%		
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	238	238	238	17	20	10		4%		
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	227	228	224	45	27	42		11%		
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	234	238	117	70	86		16%		
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	236	235	17	23	27		4%		
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	227	227	225	54	47	62		4%		
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	224	226	225	110	109	105		7%		
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	226	228	227	20	27	28		11%		
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	226	228	226	21	28	39		13%		
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	227	226	228	181	160	148		11%		
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	237	230	230	32	47	35		16%		
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	231	229	230	199	151	132		7%		
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	229	230	229	132	159	139		6%		
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	237	235	93	86	89		15%		
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	239	235	134	82	84		17%		
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	232	231	231	16	20	22		5%		
ТП-580	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-580	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-581	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-581	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён

ТП-582	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578								0%		отклёчен
ТП-582	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-583	Т-1	ТМ-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	Т-2	ТМ-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-584	Т-р	ТМ-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
Лента	Т-р	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	223	223	223	94	54	103		14%		
ТП-1162	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	234	233	231	63	67	78		12%		
ТП-1162	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	234	232	230	121	123	141		22%		
ТП-1225	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	233	234	235	36	43	31		6%		
ТП-1225	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	237	234	231	32	17	49		6%		

