

### Отклонения в сетях 10-6 кВ

№	наименование оборудования	время отключения включения	продолжительность отключения	Причина неисправности
1	РП-36,РУ-10кВ,яч 6 отключ. МВ	12.03.13 - 04:35- 05:15	40 мин.	Пробой К/Л ТП-518 ТП-572
2	РП-36 ,РУ-10кВ,яч 9 и 15 отключение ВВ	02.05.13 – 22:56– 23:34	38 мин.	Пробой к.л-10 кВ ТП503-ТП518
3	П/СТ 727 отключение ввода Ф27	04.05.13 – 05:40– 06:00	20 мин.	Пробой К/Л П/СТ 727к РП-35
4	РП-36 ,РУ-10кВ,яч 4	04.05.13 – 06:01– 06:40	39мин	Пробой К/Л -10 кВ ТП520-ТП506
5	РП-37 ,РУ-10кВ,яч 10	18.05.13 – 15:20– 16:35	1час 15 мин	Пробой К/Л -10 кВ РП 37-ТП 526
6*	П/СТ 727 ввод Ф19	29.05.13 – 13:50– 14:05	15 мин	повреждение К/Л -10 кВ П/СТ 727 РП-39 строителями
7	П/СТ 377 ввод Ф29	02.06.13 – 14:25– 14:47	22 мин	Пробой К/Л П/СТ 377к РП-34
8**	П/СТ 727 отключение Фидеров-19;15; 27	21.06.13 – 09:25– 09:48	23мин	Отключение секции 10кВ 1 «б» в ПС-727
9	РП-36,РУ-10кВ,яч 4	27.06.13 – 14:28– 14:50	32мин	Пробой К/Л -10 кВ РП 36-ТП 520
10	РП-36,РУ-10кВ,яч 4	08.07.13 – 10:20– 10:50	30 мин	Пробой К/Л -10 кВ ТП 520-ТП 506
11*	п/ст 727 ввод Ф15	30.07.13 – 12:55– 13:15	20 мин	повреждение к/л п/ст 727 ввод Ф15 к РП-36 строителями
12*	РП-34,РУ-10кВ,яч 16	13.08.13 – 09:40– 10:05	25 мин	повреждение строителями К/Л -10 кВ ТП-526 ТП-532 строителями
13**	п/ст 727 секция 1 ввод Ф15,19,27	13.08.13 – 19:00– 19:35	35 мин	п/ст 727 секция 1 «б» отключение по МТЗ
14*	п/ст 377 ввод Ф29	22.08.13 – 00:05– 00:35	30 мин	повреждение к/л п/ст 377 ввод Ф29 к РП-34 строителями
15*	РП-34,РУ-10кВ,яч 16	27.08.13 – 20:34– 21:50	1 час 16 мин	повреждение К/Л -10 кВ ТП-526 ТП-532 строителями
16	п/ст 727 ввод Ф20	13.09.13 – 21:15– 21:47	32 мин	повреждение К/Л -10 кВ П/СТ 727 РП-39, Ф20 строителями
17	П/СТ 377 ввод Ф14	01.11.13 – 09:12– 09:30	18 мин	п/ст 377 ввод Ф14 отключение по МТЗ при коротком замыкании в РП-34, РУ-10кВ, яч.3
18**	п/ст 727 ввод Ф4,15,19,20,27	21.11.13 – 08:15– 08:19	4 мин	п/ст 727 отключение 2-х линий 110 кВ
19**	п/ст 727 ввод Ф15,19,27	21.11.13 – 15:14– 16:05	49 мин	п/ст 727 отключение секции 16
20*	РП-34, РУ-10кВ, яч.14	27.12.13 – 6:42– 7:10	28 мин	повреждение К/Л -10 кВ РП-34 ТП-534 строителями
21*	РП-34, РУ-10кВ, яч.16	28.12.13 – 12:05– 12:35	30 мин	повреждение К/Л -10 кВ ТП-526 ТП-532 строителями

Примечание: все отключения не привели к полному прекращению подачи электроэнергии, т.к. потребители запитаны по второй категории и электроснабжение по второму вводу не прекращалось.

1. \* - повреждения вызванные несанкционированными земляными работами
2. \*\* - отключения связанные с некорректной работой питающих центров