

Сведения об авариях 2012г.

Отчетный период 2012г.	Количество аварий			
	Отказ оборудования	Несанкционированные работы сторонними организациями (механические повреждения)	Отключение центров питания ОАО МОЭСК	ИТОГО
1 квартал	1	0	3	4
2 квартал	1	2	1	4
3 квартал	0	1	1	2
4 квартал				
ИТОГО	2	3	5	10

Перерыв в электроснабжении абонентов после каждого отключения не превышал одного часа. Восстановление электроснабжения абонентов проводилось путем оперативных переключений. Вышедшее оборудование из строя полностью восстановлено и на данный момент находится в рабочем состоянии.

Директор МУП «Троицкая электросеть»

А.П. Воробьева