Сведения об отключениях 2013г.

Отчетный период 2012г.	Количество аварий					
	Отказ оборудования	Время Отключ.	Несанкционированные работы сторонними организациями (механические повреждения)	Отключение центров питания ОАО МОЭСК		итого
					Время откл.	
1 квартал	1	40 мин.				1
2 квартал	6	2 ч 46 мин	1	1	23 мин	8
3 квартал	1	30 мин	5	1	35 мин	7
4 квартал	1	32 мин	2	2	53 мин	5
итого	**9**	**3 ч 48 мин**	**8**	**4**	**1 ч 51 мин**	21

Перерыв в электроснабжении абонентов после каждого отключения не превышал одного часа. Восстановление электроснабжения абонентов проводилось путем оперативных переключений. Вышедшее оборудование из строя полностью восстановлено и на данный момент находится в рабочем состоянии.

Директор МУП «Троицкая электросеть» А.П. Воробьёва