

Сведения об авариях 2010г.

Отчетный период 2010г.	Количество аварий			
	Отказ оборудования	Несанкционированные работы сторонними организациями (механические повреждения)	Отключение центров питания ОАО МОЭСК	ИТОГО
1 квартал	1			1
2 квартал	3	1	3	7
3 квартал	1	2	1	4
4 квартал	1	1	1	3
ИТОГО	6	4	5	15

Перерыв в электроснабжении абонентов после каждого отключения не превышал одного часа. Восстановление электроснабжения абонентов проводилось путем оперативных переключений. Вышедшее оборудование из строя полностью восстановлено и на данный момент находится в рабочем состоянии.