

Сведения об авариях 2011г.

Отчетный период 2010г.	Количество аварий			
	Отказ оборудования 6, 10 кВ	Несанкционированные работы сторонними организациями (механические повреждения)	Отключение центров питания ОАО МОЭСК	Итого в сетях МУП «Троицкая электросеть»
1 квартал	2	2	4	4
2 квартал	3	1	1	4
3 квартал	3	2	1	5
4 квартал	-	-	1	-
<b>ИТОГО</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

Перерыв в электроснабжении абонентов после каждого отключения не превышал одного часа. Восстановление электроснабжения абонентов проводилось путем оперативных переключений. Вышедшее оборудование из строя полностью восстановлено и на данный момент находится в рабочем состоянии.